

Муниципальное образование
город Бузулук
Оренбургской области
**Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение города Бузулука
«Детский сад № 9»
(МДОБУ «Детский сад №9»)**

ИНН 5603009732
ОГРН 1025600578431

22 июля 2015г. № 26
На № _____ от _____

461042, Оренбургская обл.,
г.Бузулук, ул.Ушакова, дом 82

ОТЧЕТ

об устранении нарушений законодательства, выявленных в результате
проверки Западно-Уральским управлением Ростехнадзора

МДОБУ «Детский сад №9»

(Предписание от 23.01.2018 № 34-2219-19)

Срок исполнения предписания: «01» июня 2018 года

Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Принятые меры
1. Не заведены паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.15	Оформлен паспорт на заземляющие устройства
2. На дверцах щитка ЩО, РЩ столовой, ЩС-2 в подвале здания, на дверях электрощитового помещения учреждения не нанесены постоянные предупреждающие об опасности поражения электрическим током знаки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.1, п.1.2.2	Знаки нанесены на дверцы щитков
3. В учреждении отсутствует подготовленный в установленном порядке правилами порядка обслуживающий электроустановки персонал	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.1, п.1.2.2	Принят в штат рабочий по обслуживанию и ремонту зданий-0,5 ставки (Приказ №05 от 02.04.2018г.)
4. В помещениях прачечной, в коридоре здания, в складах кухни, в подвальном помещении для подключения переносных электроприборов	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.7.2, п.3.5.2	Установлены розетки с 3-м защитным РЕ-проводником.

используются розетки без 3-го защитного РЕ-проводника. Подключение части кухонного, холодильного оборудования выполнено без защитного зануления корпуса.		Выполнено защитное зануление.
5. В электрощитовом помещении отсутствует вывешенная на видном месте схема электроснабжения учреждения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.6	Схема выполнена и вывешена на видном месте.
6. Не выполнена система уравнивания электрических потенциалов в моечном отделении.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.7.2	Выполнена система уравнивания электрических потенциалов.
7. Не выполнено защитное зануление металлорукавов электропроводки к мясорубке в кухне учреждения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.2	Выполнено защитное зануление металлорукавов.
8. В помещении для пребывания детей – музыкальном зале, электророзетка установлена на высоте менее установленной правилами.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.7.2	Розетка перенесена на требуемую высоту – 1,8м.